



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

OWAcoustic clean 64/12/0  
Rapporto N. OW 0107-246

DUPLICATE

### Attesto di qualificazione IPA

Con la presente si certifica che al sottoindicato prodotto della Ditta  
**Odenwald Faserplattenwerk GmbH**

Dr.-Freundt-Strasse 3  
D-63916 Amorbach

è stato conferito il sigillo di qualificazione IPA con il numero di  
registrazione OW 0107-246.

Per quanto riguarda l'emissione di particelle aerodisperse, i pannelli per controsoffitti OWAcoustic clean 64/12/0 sono adatti ad essere utilizzati in ambienti sterili con purezza dell'aria della „Classe 10“ (secondo lo Standard Federale USA 209E). Per quanto concerne i valori limite delle particelle, la „Classe 10“ (secondo lo Standard Federale USA 209E) equivale alla „Classe 2“ di purezza dell'aria (VDI 2083 Foglio 1) o alla purezza dell'aria della Classe ISO 4 (a sensi ISO 14644-1).

Per informazioni dettagliate e per i parametri adottati nelle analisi si veda il Rapporto di Collaudo IPA della società Fraunhofer.

Attestato rilasciato il 7 settembre 2001.

La validità temporale del presente attestato è illimitata.  
Ulteriori informazioni sono riportate nel sito Web  
<http://www.ipa-qualification.com>

Stoccarda, 7 settembre 2001

*Alexander Rapp*  
p.p. firma



**Fraunhofer** Institut  
Produktionstechnik und  
Automatisierung