



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

OWAcoustic[®] Universal
Rapport OW 0504-322

DUPLICATA

Certificat de Qualification IPA

Le présent document certifie que le produit mentionné ci-dessous appartenant à l'entreprise

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr. Freundt-Str. 3
D-63916 Amorbach

a reçu le cachet de qualification apposé par l'IPA, auquel correspond le numéro de rapport suivant: OW 0504-322.

En ce qui concerne l'émission de particules, les dalles de plafond OWAcoustic[®] Universal sont appropriées pour une utilisation en salle propre de la classe d'empoussièrement „ISO Classe 4“ (suivant la norme ISO 14644-1).

Ce classement correspond à une utilisation en classe de propreté „Classe 2“ (d'après le standard de référence VDI 2083 Partie 1) ou respectivement à une utilisation en classe de propreté „Classe 10“ (suivant la norme américaine US Federal Standard 209E).

Pour des informations plus détaillées ainsi que pour obtenir la liste des paramètres concernant les conditions de test, veuillez s'il vous plaît consulter le rapport de certification de la société Fraunhofer IPA.

Certificat délivré le 4 avril 2005.

Ce certificat possède une validité illimitée dans le temps. Pour toute information complémentaire veuillez SVP consulter le site internet à l'adresse suivante: <http://www.ipa-qualification.com>.

Stuttgart, Allemagne, le 4 avril 2005

par délégation
Signature

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Udo Ziemer', written over a horizontal line.



Fraunhofer Institut
Produktionstechnik und
Automatisierung