



Polyflor Limited
Report No. PO 1711-964

Cleanroom® Suitable Materials

Palettone PUR
Particle (vs. PA6): ISO 4

FLOORING & COATING

DUPPLICATE

Particle Emission
Partikelemission

Statement of Qualification

Qualifizierungsbescheinigung

Customer

Auftraggeber

Polyflor Limited
PO Box 3, Radcliffe New Road; Whitefield
M45 7NR Manchester
United Kingdom

Material tested

Untersuchter Werkstoff

Palettone PUR (Urban Air|Urban Air)

For the specific product data such as manufacturing date and serial number please refer to the test report.

Produktspezifische Daten wie Herstellungsdatum und Seriennummer sind dem Prüfbericht zu entnehmen.

Test result / Classification

Untersuchungsergebnis/Klassifizierung

The level of particulate contamination emitted during application of tribological stress on the material pairing specified lies within the permissible values of the corresponding Air Cleanliness Class in accordance with ISO 14644-1: Die bei tribologischer Belastung der unten aufgeführten Werkstoffpaarung emittierten partikulären Kontaminationen liegen bei den angegebenen Testparametern innerhalb der Grenzwerte der jeweils zugeordneten Luftreinheitsklasse gemäß ISO 14644-1:

Material pairing and test	Suitable for Air Cleanliness Class
Werkstoffpaarung	Geeignet für Luftreinheitsklasse (ISO 14644-1)
Palettone PUR (Urban Air Urban Air) vs. PA6	ISO Class: 4 ISO-Klasse:
Reel-on-disc test Rolle-Scheibe-Test Normal force Normalkraft 300N	

Measurement of particle emission (airborne) from material when subjected to friction

Emissionsmessung luftgetragener Partikel bei tribologischer Belastung

Standards/Guidelines:

Standards/Richtlinien:

ISO 14644-1; VDI 2083 Part 17

The norms stated refer to the relevant editions applicable at the time of the tests.

Die angegebenen Normen beziehen sich jeweils auf die zum Zeitpunkt der Untersuchungen gültige Fassung.

Test environment parameters:

Testparameter der Prüfumgebung:

- Cleanroom Air Cleanliness Class|Reinraum Luftreinheitsklasse (according to|gemäß ISO 14644-1):..... ISO 1
- Airflow velocity|Luftströmungsgeschwindigkeit:..... 0.45 m/s
- Airflow type|Strömungsführung:..... vertical laminar flow .. vertikale laminare Strömung
- Temperature|Temperatur:..... 71.6°F±0.9°F|22°C±0,5°C
- Relative humidity|Relative Feuchte:..... 45 %±5 %

Test procedure parameters:

Testparameter der Versuchsdurchführung:

Reel-on-disc test vs. PA6; normal force 300N
Rolle-Scheibe-Test vs. PA6; Normalkraft 300N

The measuring devices used for the qualification tests are calibrated at regular intervals; their results can be traced back to national and international standards. In cases where no national standards exist, the test procedure implemented complies with the technical regulations and norms applicable at the time of the test. The relevant documentation can be viewed on request at any time.

Detailed information and parameters of the test environment can be found in the Fraunhofer IPA test report.

Die für die Qualifizierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig kalibriert und sind auf nationale und internationale Normale rückführbar. Sofern keine nationalen Normale existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit gültigen technischen Regeln und Normen. Die Dokumentation kann bei Bedarf eingesehen werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

DUPPLICATE

DUPPLICATE