



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

AMF Deckplattensystem  
Thermaclean S mit Acryl  
Report No. AM 0112-253

DUPLIKAT

### IPA-Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für untenstehendes Produkt des Unternehmens

AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG

Elsenthal 15  
D-94481 Grafenau

das IPA-Qualifizierungssiegel mit der Bericht-Nummer AM 0112-253 vergeben wurde.

Aufgrund der partikulären Emission sind die Deckenplatten mit der Bezeichnung „Thermaclean mit S Acryl“ der Firma AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG geeignet, um in Reinnräumen der Luftreinheitsklasse „Class 10“ (nach US Federal Standard 209E) eingesetzt zu werden.

Die Deckenplatte „Thermaclean S“ wurde unter Anwendung repräsentativer Reinigungstechniken auf deren Oberflächenreinheitsverhalten überprüft.

Die Deckenplatte „Thermaclean S“ wurde auf dessen Abgabe leicht flüchtiger organischer Emissionen und der chemischen Beständigkeit gegenüber repräsentativen Reinigungs-, Desinfektions- und Prozesswirkstoffen geprüft.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem IPA-Prüfbericht der Fraunhofer-Gesellschaft.

Bescheinigt am 31. Januar 2002.

Die zeitliche Gültigkeit dieser Bescheinigung ist unbegrenzt.  
Weitere Informationen finden Sie auf der Website  
<http://www.ipa-qualification.com>

Stuttgart, 31. Januar 2002

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Udo Sommer', written over a horizontal line.

i.A.  
Unterschrift



Fraunhofer Institut  
Produktionstechnik und  
Automatisierung