



Forbo Giubiasco SA
Report No. FO 1702-889

Cleanroom[®] Suitable Materials

Colorex EC
 H_2O_2 Absorption/Desorption:
non-absorptive

FLOORING & COATING

DUPPLICATE

Hydrogen Peroxide
Absorption/Desorption
Wasserstoffperoxid
Absorption/Desorption

Statement of Qualification

Qualifizierungsbescheinigung

Customer

Auftraggeber

Forbo Giubiasco SA
Via Industrie 16
6512 Giubiasco
Switzerland

Material tested

Untersuchter Werkstoff

Colorex EC (everest)

For the specific product data such as manufacturing date and serial number please refer to the test report.
Produktspezifische Daten wie Herstellungsdatum und Seriennummer sind dem Prüfbericht zu entnehmen.

Hydrogen Peroxide Absorption / Desorption

Wasserstoffperoxid Absorption/Desorption

Methodics:

Methoden:

Test environment parameters:
Testparameter der Prüfumgebung:

Test procedure parameters:
Testparameter der Versuchsdurchführung:

VDI 2083 Part 20

The norms stated refer to the relevant editions applicable at the time of the tests.

Die angegebenen Normen beziehen sich jeweils auf die zum Zeitpunkt der Untersuchungen gültige Fassung.

Temperature | Temperatur: $22^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$

- Emission test cell volume | Volumen der Emissionsprüfzelle: 16.5 cm^3
- Exposed surface area | Exponierte Oberfläche: 33 cm^2
- H_2O_2 vapor concentration | Konzentration: $50 \pm 20\text{ ppm (V)}$
- Exposure duration | Expositionsduer: 60 min
- Air exchange rate during aeration
Luftwechselrate während der Belüftung: 100 min^{-1}
- Test cell | Prüfzelle: $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$

Test result / Classification

Untersuchungsergebnis/Klassifizierung

The hydrogen peroxide absorption/desorption of Colorex EC was investigated at the stated test parameters, providing the following test result:
Bei der Bestimmung des Absorptions-/Desorptionsverhaltens von H_2O_2 des Colorex EC konnte folgendes Ergebnis festgestellt werden:

Ø k-value Ø k-Wert [min]	Standard deviation Standardabweichung [min]	Classification Klassifizierung
0.3	0.3	non-absorptive nicht-absorptiv

The k-value represents the required decay time to reduce the hydrogen peroxide vapor concentration measured at the beginning of the aeration phase to one tenth of the original concentration. The mean k-value can only be used to compare different materials and is transferred to the following classification:

Der k-Wert stellt die Abklingzeit dar, in welcher die gemessene maximale Wasserstoffperoxid-Konzentration zu Beginn der Belüftungszeit auf ein Zehntel des initialen Werts reduziert wird. Der gemittelte k-Wert kann nur für eine vergleichende Materialbewertung herangezogen werden und wird in folgende Klassifizierung überführt:

- $\leq 5\text{ min}$: non-absorptive | nicht-absorptiv
- $> 5 - \leq 15\text{ min}$: fast | schnell
- $> 15 - \leq 60\text{ min}$: medium | medium
- $> 60\text{ min}$: slow | langsam
- Not determinable | nicht bestimbar: catalytic activity
katalytische Aktivität

The measuring devices used for the qualification tests are calibrated at regular intervals; their results can be traced back to national and international standards. In cases where no national standards exist, the test procedure implemented complies with the technical regulations and norms applicable at the time of the test. The relevant documentation can be viewed on request at any time.

For further information about the test environment and parameters, please refer to the Fraunhofer IPA test report.

Die für die Qualifizierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig kalibriert und sind auf nationale und internationale Normale rückführbar. Sofern keine nationalen Normale existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit gültigen technischen Regeln und Normen. Die Dokumentation kann bei Bedarf eingesehen werden.

Weitere Informationen bezüglich Prüfumgebung und -parameter entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Fraunhofer Institute for
Manufacturing Engineering and Automation IPA

FO 1702-889
Report No. first document

Stuttgart, August 10, 2017
Place, date of first document issued

Department of Ultraclean Technology
and Micromanufacturing

--
Report No. current document

--
Place, current date

Nobelstrasse 12
70569 Stuttgart
Germany

on behalf of
Dr.-Ing. Udo Gommel, Project manager Fraunhofer IPA

This document only
applies to the named
product in an unchanged
state and is valid from the
date of issue for a period
of 5 years. The document
can be verified under
www.tested-device.com.