



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

AMF Deckplattensystem
Thermaclean avec acrylique
Rapport AM 0112-253

DUPLIKAT

Certificat de Qualification IPA

Le présent document certifie que le produit mentionné ci-dessous appartenant à l'entreprise

Knauf AMF GmbH & Co.KG

Elsenthal 15
D-94481 Grafenau

a reçu le cachet de qualification apposé par l'IPA, auquel correspond le numéro de rapport suivant: AM 0112-253.

À cause des émissions particulières, les dalles de plafond Thermaclean avec acrylique sont appropriées et peuvent être employées dans des salles blanches de classe de pureté d'air « Class 10 » (selon US Federal Standard 209E).

Les dalles de plafond Thermaclean avec acrylique a été testée en employant des techniques représentatives de nettoyage en ce qui concerne l'attitude de pureté des surfaces. Les dalles de plafond Thermaclean avec acrylique a été testée en ce qui concerne l'émission de matières organiques volatiles et la résistance chimique envers les détergents, désinfectants et réactifs.

Pour des informations plus détaillées ainsi que pour obtenir la liste des paramètres concernant les conditions de test, veuillez s'il vous plaît consulter le rapport de certification de la société Fraunhofer IPA.

Certificat délivré le 31 janvier 2002.

Ce certificat possède une validité illimitée dans le temps. Pour toute information complémentaire veuillez SVP consulter le site internet à l'adresse suivante: <http://www.ipa-qualification.com>.

Stuttgart, Allemagne, 31 janvier 2002

i.A. 



Fraunhofer Institut
Produktionstechnik und
Automatisierung