



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

AMF Deckplattensystem  
Thermaclean S ohne Acryl  
Report No. AM 0112-253

DUPLIKAT

### IPA-Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für untenstehendes Produkt des Unternehmens

AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG

Elsenthal 15  
D-94481 Grafenau

das IPA-Qualifizierungssiegel mit der Bericht-Nummer AM 0112-253 vergeben wurde.

Aufgrund der partikulären Emission sind die Deckenplatten mit der Bezeichnung „Thermaclean S ohne Acryl“ der Firma AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse „Class 100“ (nach US Federal Standard 209E) eingesetzt zu werden.

Die Deckenplatte „Thermaclean S“ wurde unter Anwendung repräsentativer Reinigungstechniken auf deren Oberflächenreinheitsverhalten überprüft.

Die Deckenplatte „Thermaclean S“ wurde auf dessen Abgabe leicht flüchtiger organischer Emissionen und der chemischen Beständigkeit gegenüber repräsentativen Reinigungs-, Desinfektions- und Prozesswirkstoffen geprüft.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem IPA-Prüfbericht der Fraunhofer-Gesellschaft.

Bescheinigt am 31. Januar 2002.

Die zeitliche Gültigkeit dieser Bescheinigung ist unbegrenzt.  
Weitere Informationen finden Sie auf der Website  
<http://www.ipa-qualification.com>

Stuttgart, 31. Januar 2002

*Udo Sommer*

i.A.  
Unterschrift



Fraunhofer Institut  
Produktionstechnik und  
Automatisierung