



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

F.-W. Dauphin GmbH & Co.
Reinraumstuhl IS 20980 + AL
Report No. DA 1108-566

DUPLIKAT

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für oben genanntes Produkt, untersucht im Auftrag von

**Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W.
Dauphin GmbH & Co.**
Offenhausen, Deutschland


das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer DA 1108-566 vergeben wurde.

Der Reinraumstuhl IS 20980 + AL ist geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 6 gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden.

Der Reinraumstuhl IS 20980 + AL erfüllt die ESD-Anforderungen für EPAs (ESD-protected areas) an den Oberflächenwiderstand. Er erfüllt abgesehen von den Kunststoff-Abdeckkappen die ESD-Anforderungen für EPAs (ESD-protected areas) an den Ableitwiderstand und den Durchgangswiderstand.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 9. September 2011


i.A.
Projektleiter

Die Gültigkeit dieser Urkunde beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form für eine Dauer von 5 Jahren.

Weitere Informationen:
www.tested-device.com