



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

DYNACO
D-313 CLEANROOM LF
Report No. DY 1203-590

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für oben genanntes Produkt, untersucht im Auftrag von

DYNACO Europe N.V.
Moorsel (Aalst), Belgien

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer DY 1203-590 vergeben wurde.

Beide Seiten des D-313 CLEANROOM LF, die saubere Seite sowie die Seite des Antriebsmechanismus, sind geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 6 gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden.

Für beide Seiten des D-313 CLEANROOM LF kann eine prinzipielle Empfehlung für den Einsatz in hygienischen Bereichen bis GMP-Klasse C ausgesprochen werden. Dies gilt jedoch nur für die bewerteten Betriebsmittel im Ruhezustand und bedarf nach Einbau einer Gesamtbetrachtung in der Fertigungsanlage.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 27. April 2012

i.A. 
Projektleiter

DUPLIKAT

Die Gültigkeit dieser Urkunde beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form für eine Dauer von 5 Jahren.

Weitere Informationen:
www.tested-device.com