



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

OWAcoustic clean 64/18/0

Report No. OW 0107-246

DUPLIKAT

IPA-Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, daß für untenstehendes Produkt des Unternehmens

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-Freundt-Strasse 3
D-63916 Amorbach

das IPA-Qualifizierungssiegel mit der Bericht-Nummer OW 0107-246 vergeben wurde.

Aufgrund der partikulären Emission sind die Deckenplatten OWAcoustic clean 64/18/0 geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse „Class 10“ (nach US Federal Standard 209E) eingesetzt zu werden. Unter Verwendung repräsentativer Reinigungstechniken der Deckenplatte OWAcoustic clean 64/18/0 lässt sich eine Verbesserung der Oberflächenreinheitsklasse um eine ORK-Stufe (nach VDI 2083 Blatt 4) erzielen.

Die Deckenplatte OWAcoustic clean 64/18/0 wurde auf dessen Abgabe leicht flüchtiger organischer Emissionen geprüft.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem IPA-Prüfbericht der Fraunhofer-Gesellschaft.

Bescheinigt am 07. September 2001.

Die zeitliche Gültigkeit dieser Bescheinigung ist unbegrenzt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website

<http://www.ipa-qualification.com>

Stuttgart, 07. September 2001

Alexander Rapp

i.A.
Unterschrift



Fraunhofer

Institut
Produktionstechnik und
Automatisierung