



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

Disboxid 472 AS-Deckschicht  
Report No. CA 0102-230-1

DUPLIKAT

### IPA-Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, daß für untenstehendes Produkt des Unternehmens

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz  
GmbH & Co Vertriebs KG**

Rossdörfer Straße 50  
D-64372 Ober-Ramstadt

das IPA-Qualifizierungssiegel mit der Bericht-Nummer CA 0102-230  
vergeben wurde.

Die Fußbodenbeschichtung Disboxid 472 AS-Deckschicht der Firma CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG besitzt bei kontinuierlicher Belastung (Andruckkraft: 350 N, Verfahrgeschwindigkeit: 0,45m/s) durch eine Transportwagenrolle (Rollenbreite: 25 mm, Rollendurchmesser: 100 mm, Rollenmaterial: Polyamid-6) die Eignung, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse „Class 10.000“ nach US. Fed. Std. 209E eingesetzt zu werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem IPA-Prüfbericht der Fraunhofer-Gesellschaft.

Bescheinigt am 12. Oktober 2001.  
Die zeitliche Gültigkeit dieser Bescheinigung ist unbegrenzt.  
Weitere Informationen finden Sie auf der Website  
<http://www.ipa-qualification.com>

Stuttgart, 12. Oktober 2001.

i.A.  
Unterschrift

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Matschke', written over a horizontal line.



**Fraunhofer** Institut  
Produktionstechnik und  
Automatisierung