



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

Disboxid 472 AS-Deckschicht
Report No. CA 0102-230-3

DUPLIKAT

IPA-Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, daß für untenstehendes Produkt des Unternehmens

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz
GmbH & Co Vertriebs KG**

Rossdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt

das IPA-Qualifizierungssiegel mit der Bericht-Nummer CA 0102-230
vergeben wurde.

Die Fußbodenbeschichtung Disboxid 472 AS-Deckschicht der Firma CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG erfüllt die Anforderungen der DIN EN 61340-5-1 (Ableitwiderstand: gemessen $1,3 \cdot 10^4 \Omega$ bis $9,6 \cdot 10^4 \Omega$, zulässig $\leq 1 \cdot 10^9 \Omega$) sowie der DIN EN 100015-1 (Oberflächenwiderstand: gemessen $6,8 \cdot 10^5 \Omega/\text{sq}$ bis $4,5 \cdot 10^6 \Omega/\text{sq}$, zulässig $1 \cdot 10^4 \Omega/\text{sq}$ bis $1 \cdot 10^{12} \Omega/\text{sq}$) für den Einsatz in EPAs (ESD Protected Areas).

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem IPA-Prüfbericht der Fraunhofer-Gesellschaft.

Bescheinigt am 12. Oktober 2001.
Die zeitliche Gültigkeit dieser Bescheinigung ist unbegrenzt.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website
<http://www.ipa-qualification.com>

Stuttgart, 12. Oktober 2001.

i.A.
Unterschrift

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Matyschek', written over a horizontal line.



Fraunhofer Institut
Produktionstechnik und
Automatisierung