



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

AMF Deckplattensystem
Kombimetall
Report No. AM 0112-253

DUPLIKAT

IPA-Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für untenstehendes Produkt des Unternehmens

AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG

Elsenthal 15
D-94481 Grafenau

das IPA-Qualifizierungssiegel mit der Bericht-Nummer AM 0112-253 vergeben wurde.

Aufgrund der partikulären Emission sind die Deckenplatten mit der Bezeichnung „Kombimetall“ der Firma AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse „Class 1.000“ (nach US Federal Standard 209E) eingesetzt zu werden.

Die Deckenplatte „Kombimetall“ wurde auf dessen Abgabe leicht flüchtiger organischer Emissionen geprüft.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem IPA-Prüfbericht der Fraunhofer-Gesellschaft.

Bescheinigt am 31. Januar 2002.

Die zeitliche Gültigkeit dieser Bescheinigung ist unbegrenzt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website

<http://www.ipa-qualification.com>

Stuttgart, 31. Januar 2002

Udo Sommer
i.A. _____
Unterschrift



Fraunhofer Institut
Produktionstechnik und
Automatisierung