



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

Armstrong Metalldecken
Q-Clip, Q-Clip F, R-Clip F
Report No. AR 0701-375

DUPLIKAT

IPA-Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für untenstehendes Produkt des Unternehmens

Armstrong Metalldecken AG

Kunklerstrasse 9
CH-9015 St. Gallen

Bundesstrasse 70
A-6830 Rankweil

das IPA-Qualifizierungssiegel mit der Bericht-Nummer AR 0701-375 vergeben wurde.

Das Deckenelementegemisch aus Q-Clip und Q-Clip F ist bei einer typischen Körperschallbelastung geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 3 gemäß DIN EN ISO 14644-1 eingesetzt zu werden. Das Deckenelement R-Clip F ist bei einer typischen Körperschallbelastung geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 5 gemäß DIN EN ISO 14644-1 eingesetzt zu werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem IPA-Prüfbericht der Fraunhofer-Gesellschaft.

Bescheinigt am 30. Januar 2007.

Die zeitliche Gültigkeit dieser Bescheinigung ist unbegrenzt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website <http://www.ipa-qualification.com>.

Stuttgart, den 30. Januar 2007

i.A. 
Unterschrift

