



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

RLT-Komponenten
Report No. LI 0502-319

DUPLIKAT

IPA-Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für untenstehendes Produkt des Unternehmens

Lindab GmbH

Carl-Benz-Weg 18
D-22941 Bargteheide

das IPA-Qualifizierungssiegel mit der Bericht-Nummer LI 0502-319 vergeben wurde.

Bogen Segment; BFU, BSFU

Der Prüfling wurde auf dessen filmischen Restölbestand geprüft. Eine Expertise gegenüber den Anforderungen der VDI 6022, der DIN 1946, der DIN V ENV 12097 und weiterer Regelwerke wurde angefertigt.

Der Prüfling wurde auf dessen Staubdichte zur Ermittlung der Oberflächenkontamination geprüft.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem IPA-Prüfbericht der Fraunhofer-Gesellschaft.

Bescheinigt am 15. Juli 2005.

Die zeitliche Gültigkeit dieser Bescheinigung ist unbegrenzt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website <http://www.ipa-qualification.com>.

Stuttgart, den 15. Juli 2005

Udo Sommer

i.A.
Unterschrift



Fraunhofer Institut
Produktionstechnik und
Automatisierung