



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

Lindab Clean  
Lüftungskomponenten  
Report No. LI 0502-319

DUPLIKAT

### IPA-Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für untenstehendes Produkt des Unternehmens

**Lindab GmbH**

Carl-Benz-Weg 18  
D-22941 Bargteheide

das IPA-Qualifizierungssiegel mit der Bericht-Nummer LI 0502-319  
vergeben wurde.

Lindab Butyl

Der Prüfling wurde auf dessen chemische Beständigkeit gegenüber  
repräsentativen Reagenzien geprüft.

Der Prüfling wurde auf dessen mikrobiologisch inertes Verhalten geprüft.  
Der Prüfling wurde auf dessen Beständigkeit gegenüber einer  
gasförmigen Wasserstoffperoxyddesinfektion geprüft.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung  
entnehmen Sie bitte dem IPA-Prüfbericht der Fraunhofer-Gesellschaft.

Bescheinigt am 15. Juli 2006.

Die zeitliche Gültigkeit dieser Bescheinigung ist unbegrenzt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website  
<http://www.ipa-qualification.com>.

Stuttgart, den 15. Juli 2006

*Udo Sommer*  
i.A. \_\_\_\_\_  
Unterschrift



**Fraunhofer** Institut  
Produktionstechnik und  
Automatisierung