



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

OWAtecta LO

Report No. OW 0107-246

DUPLIKAT

IPA-Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, daß für untenstehendes Produkt des Unternehmens

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-Freundt-Strasse 3
D-63916 Amorbach

das IPA-Qualifizierungssiegel mit der Bericht-Nummer OW 0107-246 vergeben wurde.

Bei Berücksichtigung der von den Deckenplatten OWAtecta LO ausgehenden luftgetragenen, teilchenförmigen Emissionen sind diese geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse „Class 10“ (nach US Federal Standard 209E) eingesetzt zu werden. Bezüglich der Partikelgrenzwerte entspricht die Luftreinheitsklasse „Class 10“ (nach US Federal Standard 209E) der Luftreinheitsklasse „Klasse 2“ (nach VDI 2083 Blatt 1) bzw. der Luftreinheitsklasse „ISO-Klasse 4“ (nach ISO 14644-1).

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem IPA-Prüfbericht der Fraunhofer-Gesellschaft.

Bescheinigt am 07. September 2001.

Die zeitliche Gültigkeit dieser Bescheinigung ist unbegrenzt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website
<http://www.ipa-qualification.com>

Stuttgart, 07. September 2001


i.A. _____
Unterschrift



Fraunhofer Institut
Produktionstechnik und
Automatisierung