



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

OWAcoustic clean 64/12/0
Rapport OW 0107-246

DUPLICATA

Certificat de Qualification IPA

Le présent document certifie que le produit mentionné ci-dessous appartenant à l'entreprise

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-Freundt-Strasse 3
D-63916 Amorbach

a reçu le cachet de qualification apposé par l'IPA, auquel correspond le numéro de rapport suivant: OW 0107-246.

En ce qui concerne l'émission de particules, les dalles de plafond OWAcoustic clean 64/12/0 sont appropriées pour une utilisation en salle propre de la classe d'empoussièrement „Classe 10“ (suivant la norme américaine US Federal Standard 209E). Ce classement correspond à une utilisation en classe de propreté „Classe 2“ (d'après le standard de référence VDI 2083 Partie 1) ou respectivement à une utilisation en classe de propreté „ISO Classe 4“ (suivant la norme ISO 14644-1).

Pour des informations plus détaillées ainsi que pour obtenir la liste des paramètres concernant les conditions de test, veuillez s'il vous plaît consulter le rapport de certification de la société Fraunhofer IPA.

Certificat délivré le 7 septembre 2001.

Ce certificat possède une validité illimitée dans le temps. Pour toute information complémentaire veuillez SVP consulter le site internet à l'adresse suivante: <http://www.ipa-qualification.com>.

Stuttgart, le 7 septembre 2001

par délégation 
Signature



Fraunhofer Institut
Produktionstechnik und
Automatisierung