



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

OWAcoustic clean 64/12/0  
Report Nro. OW 0107-246

DUPLICADO

### Certificado de Calificación IPA

El presente documento certifica que para los productos mencionados de la empresa

**Odenwald Faserplattenwerk GmbH**

Dr.-Freundt-Strasse 3  
D-63916 Amorbach

IPA le concedió el sello calificación con el número de informe OW 0107-246.

Por razón de la emisión de partículas con las láminas de cieloraso OWAcoustic clean 64/12/0 apropiadas para ser utilizadas en los cuartos limpios de clase de pureza de aire „Clase 10“ (según el estándar de EEUU US Federal Standard 209E). Esta calificación corresponde a una utilización en la clase de limpieza „Clase 2“ (de acuerdo a la guía de referencia VDI 2083 parte 1) o respectivamente a una utilización en la clase de limpieza „ISO Clase 4“ (según la norma ISO 14644-1).


Información detallada, así como los parámetros concernientes a esta prueba pueden ser consultados en los reportes de prueba de IPA del Instituto Fraunhofer.

Certificado el 7 de Septiembre del 2001.

El tiempo de validéz de esta certificación es ilimitada.

Información adicional puede encontrarse en la página WEB <http://www.ipa-qualification.com>.

Stuttgart, Septiembre 7 de 2001

delegado   
Firma



Fraunhofer

Institut  
Produktionstechnik und  
Automatisierung