



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

OWAcoustic clean 64/14/0  
Rapporto N. OW 0107-246

DUPLICATE

### Attesto di qualificazione IPA

Con la presente si certifica che al sottoindicato prodotto della Ditta  
**Odenwald Faserplattenwerk GmbH**

Dr.-Freundt-Strasse 3  
D-63916 Amorbach

è stato conferito il sigillo di qualificazione IPA con il numero di  
registrazione OW 0107-246.

Per quanto riguarda l'emissione di particelle aerodisperse, i pannelli  
per controsoffitti OWAcoustic clean 64/14/0 sono adatti ad essere  
utilizzati in ambienti sterili con purezza dell'aria della „Classe 10“  
(secondo lo Standard Federale USA 209E).

Applicando al pannello per controsoffitti OWAcoustic clean 64/14/0  
tecniche di pulizia rappresentative è possibile ottenere un miglioramento  
di un livello ORK (a sensi VDI 2083 Foglio 4) nella classe di pulizia  
delle superfici.

Il pannello per controsoffitti OWAcoustic clean 64/14/0 è stato  
analizzato per determinarne le emissioni organiche leggermente  
volatili.

Per informazioni dettagliate e per i parametri adottati nelle analisi  
si veda il Rapporto di Collaudo IPA della società Fraunhofer.

Attestato rilasciato il 7 settembre 2001.

La validità temporale del presente attestato è illimitata.

Ulteriori informazioni sono riportate nel sito Web  
<http://www.ipa-qualification.com>

Stoccarda, 7 settembre 2001

p.p. *Alexander Brapp*  
firma



**Fraunhofer** Institut  
Produktionstechnik und  
Automatisierung