



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

OWAcoustic[®] Universal
Report Nro. OW 0504-322

DUPLICADO

Certificado de Calificación IPA

El presente documento certifica que para los productos mencionados de la empresa

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr. Freundt-Str. 3
D-63916 Amorbach

IPA le concedió el sello calificación con el número de informe OW 0504-322.

Por razón de la emisión de partículas con las láminas de cieloraso OWAcoustic[®] Universal apropiadas para ser utilizadas en los cuartos limpios de clase de pureza de aire „ISO Clase 4“ (según la norma ISO 14644-1). Esta calificación corresponde a una utilización en la clase de limpieza „Clase 2“ (de acuerdo a la guía de referencia VDI 2083 parte 1) o respectivamente a una utilización en la clase de limpieza „Clase 10“ (según el estándar de EEUU US Federal Standard 209E).

Información detallada, así como los parámetros concernientes a esta prueba pueden ser consultados en los reportes de prueba de IPA del Instituto Fraunhofer.

Certificado el 4 de Abril del 2005.

El tiempo de validéz de esta certificación es ilimitada.

Información adicional puede encontrarse en la página WEB <http://www.ipa-qualification.com>.

Alemania, Stuttgart, Abril 7 de 2005


delegado
Firma



Fraunhofer Institut
Produktionstechnik und
Automatisierung