



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

StoCretec GmbH
StoPox WB 113
Report No. ST 0806-441-1

DUPLIKAT

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für untenstehendes Produkt des Unternehmens

StoCretec GmbH

Gutenbergstraße 6
D-65830 Kriftel

das Fraunhofer IPA-Qualifizierungssiegel mit der Bericht-Nummer ST 0806-441-1 vergeben wurde

Das ECF-Bodenbeschichtungssystem StoPox WB 113 erfüllt die Grenzwerte der DIN EN 61340-4-1 und DIN EN 61340-5-1 und ist uneingeschränkt für den Einsatz in EPA-Bereichen geeignet.


Ableitwiderstand	$2,4 \times 10^4 \Omega$
System Widerstand	$2,4 \times 10^6 \Omega$
Walkingtest Körperspannung (min/max)	- 0,47 V / +0,86 V

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht der Fraunhofer-Gesellschaft.

Bescheinigt am 19. Juni 2008.

Die zeitliche Gültigkeit dieser Bescheinigung ist unbegrenzt.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.ipa-qualification.com.

Stuttgart, den 19. Juni 2008

i. A. 
Unterschrift



Fraunhofer Institut
Produktionstechnik und
Automatisierung