



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

TRILUX Leuchten
Fidesca-SD / Fidesca-PM
Report No. TR 0805-433

DUPLIKAT

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für untenstehendes Produkt des Unternehmens

TRILUX GmbH & Co. KG

Heidestraße
D-59759 Arnsberg

das Fraunhofer IPA-Qualifizierungssiegel mit der Bericht-Nummer TR 0805-433 vergeben wurde.

Die Baureihe des Beleuchtungssystems Fidesca-SD ist bei einer repräsentativen Körperschallbelastung geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse ISO Klasse 4 gemäß DIN EN ISO 14644-1 eingesetzt zu werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem IPA-Prüfbericht der Fraunhofer-Gesellschaft.

Die zeitliche Gültigkeit dieser Bescheinigung ist unbegrenzt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.ipa-qualification.com.

Stuttgart, den 23. Januar 2009


i. A. _____
Unterschrift



Fraunhofer Institut
Produktionstechnik und
Automatisierung