

Cleanroom[®] Suitable Materials

Sika AG
Rapport N° SI 0706-406

Sikafloor-266 CR
Particule (contre PA6): ISO 3

Flooring & Coating

DUPLICATA

Certificat de qualification

Nous certifions par la présente que le matériau mentionné ci-dessous, fourni par

Sika Deutschland GmbH
Stuttgart, Allemagne

a obtenu le Certificat de Qualification de Fraunhofer IPA CSM comportant le numéro de rapport SI 0706-406.


Les tests sont réalisés selon les procédures CSM incluant l'émission de particules pendant l'application de forces de friction. Le matériau testé a obtenu la classification suivante selon la norme mentionnée ci-dessous.

Matériau (Mat.):	Sikafloor-266 CR	
Particule	Méthode du disque tournant ; Force normale 225 N Mat. contre PA6	adapté à classe ISO 3 (cf. ISO 14644-1)

Le matériau testé était Sikafloor-266 CR. Pour toute information détaillée sur l'échantillon (numéro de série, couleur, numéro du batch, etc.), l'environnement et les paramètres utilisés, veuillez indiquer le numéro de rapport du test CSM SI 0706-406 fourni par la société Fraunhofer-Gesellschaft.

Stuttgart, Juillet 15, 2009

i. A.



Directeur du projet

La validité du présent certificat n'est pas limitée dans le temps et se limite au produit mentionné. Elle peut être vérifiée sur le site www.tested-device.com

Pour plus d'informations sur CSM, vous pouvez consulter notre site Internet www.ipa-csm.com