



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

Carl Zeiss Jena GmbH
Reinraumfertigung Ebene 3
Report No. ZE 1309-669

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für den oben genannten Reinraum, untersucht im Auftrag von

Carl Zeiss Jena GmbH
Jena, Deutschland

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer ZE 1309-669 vergeben wurde.

Die Reinraumfertigung Jena G70 3. Ebene SB, Südbau am Standort Carl Zeiss Jena GmbH, Carl-Zeiss-Promenade 10, 07745 Jena, erfüllt im Zustand »at rest« die Anforderungen der Luftreinheitsklasse 7 gemäß ISO 14644-1.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 18. Oktober 2013

i. A. 
Projektleiter

Die Gültigkeit dieser Urkunde beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form für eine Dauer von 5 Jahren.

Weitere Informationen:
www.tested-device.com

DUPLIKAT