



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

pa products GmbH  
FFU1212EC1PHALN-U16P  
**Report No. PA 1402-693**

### Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für oben genanntes Produkt, untersucht im Auftrag von

**pa products GmbH**  
Waiblingen, Deutschland

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer PA 1402-693 vergeben wurde.

Die Filter Fan Unit FFU1212EC1PHALN-U16P ist an der reinraumzugewandten Seite geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 3 gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden.

An der reinraumabgewandten Seite ist die Filter Fan Unit FFU1212EC1PHALN-U16P geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 4 gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 26. Februar 2014

i.A.   
Projektleiter

DUPLIKAT

Die Gültigkeit dieser Urkunde beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form für eine Dauer von 5 Jahren.

Weitere Informationen:  
[www.tested-device.com](http://www.tested-device.com)