



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

REGENT Beleuchtungskörper AG
PURO IPA TB172438.D
Report No. RE 1507-772

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für oben genanntes Produkt, untersucht im Auftrag von

REGENT Beleuchtungskörper AG
Basel, Schweiz

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer RE 1507-772 vergeben wurde.

Das Beleuchtungssystem PURO IPA TB172438.D (Farbe: Weiß) ist geeignet, in Reinräumen der folgenden Luftreinheitsklasse gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden:

Parameter	Luftreinheitsklasse
Körperschallbelastung: ca. 5 bis 50 Hz	1
Gesamtergebnis	1

Es ist zu beachten, dass Reinräume der Klassen 1 bis 5 nach ISO 14644-1 über eine hohe Filterbelegung verfügen und der Einsatz von Flächenleuchten teilweise nicht möglich ist. Das Testergebnis kann vom umgebenden Deckensystem beeinflusst werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 20. August 2015

i.A. 
Frank Bürger, Projektleiter Fraunhofer IPA

DUPLIKAT

Die Gültigkeit dieser Urkunde beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form für eine Dauer von 5 Jahren.

Weitere Informationen:
www.tested-device.com