



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

Zumtobel Lighting GmbH
CLEAN PASSEPARTOUT M625Q
Report No. ZU 1806-1048

Hygienic Design

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für das oben genannte Produkt, eine Untersuchung im Auftrag von

Zumtobel Lighting GmbH
Dornbirn, Österreich

durchgeführt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer ZU 1806-1048 vergeben wurde.

Für das Leuchtenpanel CLEAN PASSEPARTOUT M625Q (Farbe: Weiß RAL 9010/08) konnte eine prinzipielle Empfehlung bezüglich des Einsatzes in den folgenden hygienischen Bereichen gemäß EU GMP Annex 1 festgestellt werden:

Eignung
Eingeschränkt bis GMP-Klasse A / B
Uneingeschränkt bis GMP Klasse C

Die Bewertung gilt jedoch nur für das Betriebsmittel im Ruhezustand und bedarf nach Einbau einer Gesamtbetrachtung in der Fertigungsanlage.

Der Einsatz in GMP-Klasse A oder B kann nur dann erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass die Geometrie der Flächenleuchte nicht die Qualität der laminaren Strömung beeinträchtigt.

ZU 1806-1048
Report No. Erstaussstellung

Stuttgart, 19. Juli 2018
Ort, Datum Erstaussstellung

--
Report No. Aktualisierung

--
Ort, Datum Aktualisierung

i. A. 
Dr.-Ing. Udo Gommel, Projektleiter Fraunhofer IPA

Die Gültigkeit dieses Dokuments beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form ab Erstaussstellungsdatum für eine Dauer von 5 Jahren und kann auf www.tested-device.com überprüft werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

DUPLIKAT