



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

Knauf AMF GmbH & Co. KG
THERMATEX Acoustic
Report No. KN 1202-589

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für oben genanntes Produkt,
untersucht im Auftrag von

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Grafenau, Deutschland

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer KN 1202-589
vergeben wurde.

Das Deckensystem THERMATEX Acoustic ist geeignet, um in Rein-
räumen der Luftreinheitsklasse 2 gemäß ISO 14644-1 eingesetzt
zu werden.

Es ist zu beachten, dass Reinräume der Klassen 1 bis 5 nach ISO
14644-1 über eine hohe Filterbelegung verfügen und der Einsatz
von Deckenelementen teilweise nicht möglich ist. Eine Ausnahme
bilden Reinräume mit horizontaler Verdrängungsströmung.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung
entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 13. April 2012

i. A. 
Projektleiter

Die Gültigkeit dieser Urkunde
beschränkt sich auf das genannte
Produkt in unveränderter Form
für eine Dauer von 5 Jahren.

Weitere Informationen:
www.tested-device.com

DUPLIKAT