



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

Disbopox 447 Wasserepoxid
Report No. CA 0206-265-1

DUPLIKAT

IPA-Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für untenstehendes Produkt des Unternehmens

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz

GmbH & Co Vertriebs KG
Rossdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt

das IPA-Qualifizierungssiegel mit der Bericht-Nummer CA 0206-265-1 vergeben wurde.

Die Wandbeschichtung Disbopox 447 Wasserepoxid der Firma CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG hat einen Oberflächenwiderstand zwischen $4,6 \cdot 10^{11} \Omega/\text{sq}$ bis $1,7 \cdot 10^{12} \Omega/\text{sq}$ bzw. $2,2 \cdot 10^{11} \Omega$ bis $> 2 \cdot 10^{13} \Omega$. Nach den Kriterien der DIN EN 61340-5-1 zum »Schutz von elektronischen Bauelementen vor elektrostatischen Phänomenen« gibt es keine Definitionen für Grenzwerte der Oberflächenwiderstände von Wandanstrichen.

Bescheinigt am 12. Juni 2002.

Die zeitliche Gültigkeit dieser Bescheinigung ist unbegrenzt.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website
<http://www.ipa-qualification.com>

Stuttgart, den 12. Juni 2002

i.A.
Unterschrift



Fraunhofer Institut
Produktionstechnik und
Automatisierung