



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

OWAcoustic[®] Universal
Rapporto N. OW 0504-322

DOPPIONE

Attesto di qualificazione IPA

Con la presente si certifica che al sottoindicato prodotto della Ditta
Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr. Freundt-Str. 3
D-63916 Amorbach

è stato conferito il sigillo di qualificazione IPA con il numero di registrazione OW 0504-322.

Per quanto riguarda l'emissione di particelle aerodisperse, i pannelli e controsoffitti OWAcoustic[®] Universal sono adatti ad essere utilizzati in ambienti sterili con purezza dell'aria della Classe ISO 4 (a sensi ISO 14644-1).

Per quanto concerne i valori limite delle particelle, la Classe ISO 4 (a sensi ISO 14644-1) equivale alla purezza dell'aria della Classe 10" (secondo lo Standard Federale USA 209E) o alla „Classe 2" di purezza dell'aria (VDI 2083 Foglio 1).

Per informazioni dettagliate e per i parametri adottati nelle analisi si veda il Rapporto di Collaudo IPA della società Fraunhofer.

Attestato rilasciato il 4 aprile 2005.

La validità temporale del presente attestato è illimitata. Ulteriori informazioni sono riportate nel sito Web <http://www.ipa-qualification.com>.

Stuttgart, Germania, 4 aprile 2005.

p.p.
Firma dell'incaricato



Fraunhofer Institut
Produktionstechnik und
Automatisierung