



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

Gerflor
Objektbodenbeläge
Report No. GE 0211-280

DUPLIKAT

IPA-Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für untenstehendes Produkt des Unternehmens

Gerflor Mipolam GmbH

Mülheimer Strasse
D-53840 Troisdorf

das IPA-Qualifizierungssiegel mit der Bericht-Nummer GE 0211-280 vergeben wurde.

Der Objektbodenbelag GTI Prisma ist bei folgenden Rollen-Belastungen (Abrollgeschw. 0,45 m/s) geeignet, um in Reinräumen der jeweils zugeordneten Luftreinheitsklasse gemäß DIN EN ISO 14644-1 eingesetzt zu werden.

GTI Prisma vs. PA6-Rolle		GTI Prisma vs. Edelstahlrolle	
Kraft	Luftreinheitsklasse	Kraft	Luftreinheitsklasse
100N	ISO Klasse 4	5N	ISO Klasse 4
200N	ISO Klasse 4	10N	ISO Klasse 4
300N	ISO Klasse 4	15N	ISO Klasse 6

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem IPA-Prüfbericht der Fraunhofer-Gesellschaft.

Bescheinigt am 12. Dezember 2002.

Die zeitliche Gültigkeit dieser Bescheinigung ist unbegrenzt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website
<http://www.ipa-qualification.com>.

Stuttgart, den 12. Dezember 2002

Alexander Bapp

i.A.
Unterschrift



Fraunhofer Institut
Produktionstechnik und
Automatisierung