



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

Lindab Clean
Lüftungskomponenten
Report No. LI 0502-319

DUPLIKAT

IPA-Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für untenstehendes Produkt des Unternehmens

Lindab GmbH

Carl-Benz-Weg 18
D-22941 Bargteheide

das IPA-Qualifizierungssiegel mit der Bericht-Nummer LI 0502-319
vergeben wurde.

EPDM-Dichtung NO

Der Prüfling wurde auf dessen chemische Beständigkeit gegenüber
repräsentativen Reagenzien geprüft.

Der Prüfling wurde auf dessen Abgabe leicht flüchtiger organischer
Emissionen geprüft.

Der Prüfling wurde auf dessen mikrobiologisch inertes Verhalten geprüft.

Der Prüfling wurde auf dessen Beständigkeit gegenüber einer
gasförmigen Wasserstoffperoxydesinfektion geprüft.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung
entnehmen Sie bitte dem IPA-Prüfbericht der Fraunhofer-Gesellschaft.

Bescheinigt am 15. Juli 2006.

Die zeitliche Gültigkeit dieser Bescheinigung ist unbegrenzt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website
<http://www.ipa-qualification.com>.

Stuttgart, den 15. Juli 2006

Udo Sommer
i.A. _____
Unterschrift



Fraunhofer Institut
Produktionstechnik und
Automatisierung