



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

### RLT-Komponenten Report No. LI 0502-319

DUPLIKAT

## IPA-Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für untenstehendes Produkt des Unternehmens

**Lindab GmbH**

Carl-Benz-Weg 18  
D-22941 Bargteheide

das IPA-Qualifizierungssiegel mit der Bericht-Nummer LI 0502-319 vergeben wurde.

### Schalldämpfer; LRCA

Eine Messung der partikulären Emission ergibt, dass der Prüfling keinen signifikanten Beitrag zu erhöhten Staub- oder Partikelbelastungen in der erzeugten Luftströmung leistet.

Eine Expertise gegenüber den Anforderungen der VDI 6022, der DIN 1946, der DIN V ENV 12097 und weiterer Regelwerke wurde angefertigt.

Der Prüfling wurde auf dessen Staubdichte zur Ermittlung der Oberflächenkontamination geprüft. Der Prüfling wurde auf dessen partikuläre Oberflächenbelastung geprüft.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem IPA-Prüfbericht der Fraunhofer-Gesellschaft.

Bescheinigt am 15. Juli 2005.

Die zeitliche Gültigkeit dieser Bescheinigung ist unbegrenzt.  
Weitere Informationen finden Sie auf der Website  
<http://www.ipa-qualification.com>.

Stuttgart, den 15. Juli 2005

*Udo Sommer*

i.A.  
Unterschrift



**Fraunhofer** Institut  
Produktionstechnik und  
Automatisierung