



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

OWAcoustic clean 64/18/0
Rapporto N. OW 0107-246

DUPLICATE

Attesto di qualificazione IPA

Con la presente si certifica che al sottoindicato prodotto della Ditta
Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-Freundt-Strasse 3
D-63916 Amorbach

è stato conferito il sigillo di qualificazione IPA con il numero di
registrazione OW 0107-246.

Per quanto riguarda l'emissione di particelle aerodisperse, i pannelli
per controsoffitti OWAcoustic clean 64/18/0 sono adatti ad essere
utilizzati in ambienti sterili con purezza dell'aria della „Classe 10“
(secondo lo Standard Federale USA 209E).

Applicando al pannello per controsoffitti OWAcoustic clean 64/18/0
tecniche di pulizia rappresentative è possibile ottenere un miglioramento
di un livello ORK (a sensi VDI 2083 Foglio 4) nella classe di pulizia
delle superfici.

Il pannello per controsoffitti OWAcoustic clean 64/18/0 è stato
analizzato per determinarne le emissioni organiche leggermente
volatili.

Per informazioni dettagliate e per i parametri adottati nelle analisi
si veda il Rapporto di Collaudo IPA della società Fraunhofer.

Attestato rilasciato il 7 settembre 2001.

La validità temporale del presente attestato è illimitata.

Ulteriori informazioni sono riportate nel sito Web
<http://www.ipa-qualification.com>

Stoccarda, 7 settembre 2001

p.p. *Alexander Rapp*
firma



Fraunhofer Institut
Produktionstechnik und
Automatisierung