



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

OWAcoustic[®] Universal
Report No. OW 0504-322

DUPLIKAT

IPA-Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für untenstehendes Produkt des Unternehmens

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr. Freundt-Str. 3
D-63916 Amorbach

das IPA-Qualifizierungssiegel mit der Bericht-Nummer OW 0504-322 vergeben wurde.

Aufgrund der partikulären Emission ist das Deckensystem OWAcoustic[®] Universal geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse ISO Klasse 4 gemäß DIN EN ISO 14644-1 (vergleichbar mit Class 10 gemäß US Federal Standard 209E, Klasse 2 gemäß VDI 2083 Blatt 1 und Raumklassen C-E gemäß EU GMP-Guideline vol.4, annex) eingesetzt zu werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem IPA-Prüfbericht der Fraunhofer-Gesellschaft.

Bescheinigt am 04. April 2005.

Die zeitliche Gültigkeit dieser Bescheinigung ist unbegrenzt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website
<http://www.ipa-qualification.com>.

Stuttgart, den 04. April 2005

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Udo Gommel'.

i.A.
Unterschrift



Fraunhofer Institut
Produktionstechnik und
Automatisierung