



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

Knauf AMF GmbH & Co. KG
THERMATEX Thermofon/Schlicht
Report No. KN 0904-479

DUPLIKAT

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für unten genanntes Produkt, untersucht im Auftrag der Firma

Knauf AMF GmbH & Co. KG

Elsenthal 15
94481 Grafenau

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer KN 0904-479 vergeben wurde.


Das Deckensystem THERMATEX Thermofon (geschlossene Deckenkonstruktion) ist geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 6 gemäß DIN EN ISO 14644-1 eingesetzt zu werden.

Das genannte Prüfobjekt weist bei der Bearbeitung des Materials eine erhöhte Partikelemission auf. Die Abreinigbarkeit der Oberflächen muss für den Anwendungsfall abgestimmt werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Die Gültigkeit dieser Bescheinigung bezieht sich ausschließlich auf obenstehendes Produkt in unveränderter Form.
Weitere Informationen: www.ipa-qualification.com.

Stuttgart, den 25. Mai 2009

i. A. 
Projektleiter