



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

Moser Systemelektrik
MSD10

Report No. MO 0912-499

DUPLIKAT

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für unten genanntes Produkt, untersucht im Auftrag der Firma

Moser Systemelektrik

Erikaweg 1
78141 Schönwald

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer MO 0912-499 vergeben wurde.

Die Deckenanschlussäule MSD10 ist geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 1 gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Die Gültigkeit dieser Bescheinigung bezieht sich ausschließlich auf obenstehendes Produkt in unveränderter Form.
Weitere Informationen: www.ipa-qualification.com.

Stuttgart, den 15. Dezember 2009

i. A. 
Projektleiter