



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

Moser Systemelektrik
MSDI165+ Reinraumsäule
Report No. MO 1106-560

DUPLIKAT

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für oben genanntes Produkt, untersucht im Auftrag von

Moser Systemelektrik
Schönwald, Deutschland

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer MO 1106-560 vergeben wurde.

Die Reinraumsäule MSDI165+ ist gemäß ISO 14644-1 geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 1 eingesetzt zu werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 8. August 2011

i. A. 
Projektleiter

Die Gültigkeit dieser Urkunde beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form für eine Dauer von 5 Jahren.

Weitere Informationen:
www.tested-device.com