



Cleanroom[®] Suitable Materials

Sika AG
Rapport N° SI 1008-533

Sikafloor-266 CR
Résistance biol: très bon

Flooring & Coating

DUPLICATA

Certificat de qualification

Nous certifions par la présente que le matériau mentionné ci-dessus, fourni par

Sika Deutschland GmbH
Stuttgart, Allemagne

a obtenu le Certificat de Qualification de Fraunhofer IPA CSM comportant le numéro de rapport SI 1008-533.

Les tests sont réalisés selon les procédures CSM de résistance biologique. Le matériau testé a obtenu la classification suivante selon les normes mentionnées ci-dessous.

	Test	Classification
Résistance biologique (selon ISO 846)	Champignons (Procédure A)	ISO/CSM: 1 / très bon
	Bactéries (Procédure C)	ISO/CSM: 0 / excellent
Résultat général		ISO / CSM: 1 / très bon

Le matériau testé était Sikafloor-266 CR RAL 7032. Pour toute information détaillée sur l'échantillon (numéro de série, couleur, numéro du batch, etc.), l'environnement et les paramètres utilisés, veuillez indiquer le numéro de rapport du test CSM SI 1008-533 fourni par la société Fraunhofer-Gesellschaft.

Stuttgart, Mai 11, 2011

i. A.

Directeur du projet

La validité du présent certificat n'est pas limitée dans le temps et se limite au produit mentionné. Elle peut être vérifiée sur le site www.tested-device.com

Pour plus d'informations sur CSM, vous pouvez consulter notre site Internet www.ipa-csm.com