



Sika AG
Rapport N° SI 1103-544

Cleanroom[®] Suitable Materials

Sikagard-Wallcoat N
Résistance biol: excellent

Flooring & Coating

DUPLICATA

Certificat de qualification

Nous certifions par la présente que le matériau mentionné ci-dessus, fourni par

Sika Deutschland GmbH
Stuttgart, Allemagne

a obtenu le Certificat de Qualification de Fraunhofer IPA CSM comportant le numéro de rapport SI 1103-544.

Les tests sont réalisés selon les procédures CSM de résistance biologique. Le matériau testé a obtenu la classification suivante selon les normes mentionnées ci-dessous.

	Test	Classification
Résistance biologique (selon ISO 846)	Champignons (Procédure A)	ISO/CSM: 0/excellent
	Bactéries (Procédure C)	ISO/CSM: 0/excellent
Résultat général		ISO / CSM: 0 / excellent

Le matériau testé était Sikagard-Wallcoat N pink. Pour toute information détaillée sur l'échantillon (numéro de série, couleur, numéro du batch, etc.), l'environnement et les paramètres utilisés, veuillez indiquer le numéro de rapport du test CSM SI 1103-544 fourni par la société Fraunhofer-Gesellschaft.

Stuttgart, Mai 31, 2011

i. A.

Directeur du projet

La validité du présent certificat n'est pas limitée dans le temps et se limite au produit mentionné. Elle peut être vérifiée sur le site www.tested-device.com

Pour plus d'informations sur CSM, vous pouvez consulter notre site Internet www.ipa-csm.com