



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

OWA GmbH  
OWAtecta Systeme S 33/S 45  
**Report No. OW 1003-518**

DUPLIKAT

### Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für unten genannte Produkte, untersucht im Auftrag der Firma

#### Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3  
63916 Amorbach  
Deutschland

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer OW 1003-518 vergeben wurde.

Die Deckensysteme OWAtecta S 33/S 45 sind in Verbindung mit der Einbauleuchte OWA-Opal/OWA-Opal E und dem Filter OWAclean-air, Quellluftdeckendurchlass geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 2 gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Die Gültigkeit dieser Bescheinigung bezieht sich ausschließlich auf obenstehendes Produkt in unveränderter Form.  
Weitere Informationen: [www.ipa-qualification.com](http://www.ipa-qualification.com).

Stuttgart, den 3. August 2010

i. A.   
Projektleiter