



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

OWA Faserplattenwerk GmbH  
OWAtecta cleanRoom  
**Report No. OW 1105-554**

DUPLIKAT

### Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für oben genanntes Produkt, untersucht im Auftrag von

**Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
Amorbach, Deutschland

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer OW 1105-554 vergeben wurde.


Das System OWAtecta cleanRoom ist geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 4 gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden.

Für das OWAtecta cleanRoom system L kann eine prinzipielle Empfehlung für den Einsatz in hygienischen Bereichen bis GMP-Klasse A ausgesprochen werden. Dieses gilt jedoch nur für die bewerteten Betriebsmittel im Ruhezustand und bedarf nach Einbau einer Gesamtbetrachtung in der Fertigungsanlage.

Für das OWAtecta cleanRoom system L kann eine prinzipielle Empfehlung für den Einsatz in hygienischen Bereichen bis GMP-Klasse C ausgesprochen werden. Dieses gilt jedoch nur für die bewerteten Betriebsmittel im Ruhezustand und bedarf nach Einbau einer Gesamtbetrachtung in der Fertigungsanlage.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 22. August 2011

i. A.   
Projektleiter

Die Gültigkeit dieser Urkunde beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form für eine Dauer von 5 Jahren.

Weitere Informationen:  
[www.tested-device.com](http://www.tested-device.com)