



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

Fischer GmbH  
Serie Modulflächenleuchte  
**Report No. FI 1005-523**

### Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für oben genanntes Produkt, untersucht im Auftrag von

**Fischer Elektro- und  
Beleuchtungstechnik GmbH**  
Sindelfingen, Deutschland

das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer FI 1005-523  
vergeben wurde.

Die Modulflächenleuchten-Serie FIS-M-F 434 RR-65 VSG-DLH ist bezüglich der Partikelemission geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 2 eingesetzt zu werden. Der Einbau in Filterdecken von vertikal durchströmten, laminaren Reinräumen (Klasse 1 bis 4) ist aufgrund der nahezu komplett belegten Filterdecke nicht realisierbar, ggf. können die Leuchten in Wandbereichen eingesetzt werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 19. Mai 2011

i. A.   
Projektleiter

DUPLIKAT

Die Gültigkeit dieser Urkunde beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form für eine Dauer von 5 Jahren.

Weitere Informationen:  
[www.tested-device.com](http://www.tested-device.com)