



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

TRILUX GmbH & Co. KG
Fidesca-SDG2 50145871
Report No. TR 1512-797

Partikelemission

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für das oben genannte Produkt, eine Untersuchung im Auftrag von

TRILUX GmbH & Co. KG
Arnsberg, Deutschland

durchgeführt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer TR 1512-797 vergeben wurde.

Die Reinraum-Einbauleuchte Fidesca-SD G2 M57 M 7500-840 ETDD (Farbe: Weiß) ist unter den angegebenen Testparametern geeignet, in Reinräumen der folgenden Luftreinheitsklasse gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden:

Testparameter	Luftreinheitsklasse
Körperschallbelastung = 5 bis 50 Hz	1
Gesamtergebnis	1

Die Gültigkeit dieser Urkunde beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form für eine Dauer von 5 Jahren.
Weitere Informationen:
www.tested-device.com

DUPLIKAT

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 15. Februar 2016

i. A. 
Frank Bürger, Projektleiter Fraunhofer IPA