



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

Cleanroom Technology Austria
FFM / Mat.Nr.: 10040609
Report No. CL 1603-810

Partikelemission

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für das oben genannte Produkt, eine Untersuchung im Auftrag von

Cleanroom Technology Austria GmbH
Wiener Neudorf, Österreich

durchgeführt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer CL 1603-810 vergeben wurde.

Das Filter Fan Modul / Mat.Nr.: 10040609 ohne Schalldämmmatten ist unter den angegebenen Testparametern geeignet, in Reinräumen der folgenden Luftreinheitsklasse gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden:

Testparameter	Luftreinheitsklasse
Auslastung = 50 %	1
Gesamtergebnis	1

DUPLIKAT

Die Gültigkeit dieser Urkunde beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form für eine Dauer von 5 Jahren.
Weitere Informationen:
www.tested-device.com

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 18. Januar 2017

i. A. 
Frank Bürger, Projektleiter Fraunhofer IPA