



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

REGENT Beleuchtungskörper AG  
Beleuchtungssystem PURO IPA  
**Report No. RE 0901-472**

DUPLIKAT

## Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für untenstehendes Produkt des Unternehmens

### REGENT Beleuchtungskörper AG

Dornacherstrasse 390  
CH-4018 Basel

das Fraunhofer IPA-Qualifizierungssiegel mit der Bericht-Nummer RE 0901-472 vergeben wurde.

Das Beleuchtungssystem PURO IPA ist geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 4 gemäß DIN EN ISO 14644-1 eingesetzt zu werden.

Es wird empfohlen das Beleuchtungssystem PURO IPA in Reinräumen ab GMP-Reinraumklasse C gemäß EG GMP-Leitfaden einzusetzen.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem IPA-Prüfbericht der Fraunhofer-Gesellschaft.

Die zeitliche Gültigkeit dieser Bescheinigung ist unbegrenzt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [www.ipa-qualification.com](http://www.ipa-qualification.com).

Stuttgart, den 31. März 2009

  
i. A. \_\_\_\_\_  
Unterschrift Projektleiter



**Fraunhofer** Institut  
Produktionstechnik und  
Automatisierung