



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

Halton

Al, pulverbeschichtet RAL9010

Report No. HA 2107-1240

Einzelprodukt
Biologische
Beständigkeit

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für das oben genannte Produkt, eine Untersuchung im Auftrag von

Halton Foodservice GmbH
Reit im Winkl, Deutschland

durchgeführt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer HA 2107-1240 vergeben wurde.

Für die Halton Hygiene Decke, Aluminium, pulverbeschichtet (Farbe: RAL9010) wurde die biologische Beständigkeit bezüglich der Wachstumsintensität gemäß ISO 846 untersucht und mit folgendem Ergebnis klassifiziert:

Biologische Beständigkeit	Wachstumsintensität	Klassifizierung
Verfahren A (Beständigkeit gegenüber Pilzen)	5	keine
Verfahren C (Beständigkeit gegenüber Bakterien)	0	exzellent
Gesamtergebnis	keine	

Die Klassifizierung basiert auf einer worst-case Betrachtung der Verfahren A und C.

HA 2107-1240
Report No. Erstaussstellung

--
Report No. Aktualisierung

Stuttgart, 16. November 2021
Ort, Datum Erstaussstellung

--
Ort, Datum Aktualisierung

i. A. 
Dr.-Ing. Frank Bürger, Projektleiter Fraunhofer IPA

Die Gültigkeit dieses Dokuments beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form ab Erstaussstellungsdatum für eine Dauer von 5 Jahren und kann auf www.tested-device.com überprüft werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.