




Reinraum (atmosphärisch)

gültig bis: 6. Februar 2031

Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

AKA LIGHTING GmbH
EBLFT600-LED600-UR48
Report No. AK 2507-1654

Teilproduktserie
Hygienic Design

DUPLIKAT

Die Gültigkeit dieses Dokuments beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form ab Erstausstellungsdatum für eine Dauer von 5 Jahren und kann auf www.tested-device.com überprüft werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für das oben genannte Produkt, eine Untersuchung im Auftrag von

AKA LIGHTING GmbH
Schönaich, Deutschland

durchgeführt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer AK 2507-1654 vergeben wurde.

Für die Leuchtenteilserie EBLFT600-LED600-UR48 (Farbe: Weiß (RAL 9010), Revisionierbarkeit: von unten (UR)) konnte eine prinzipielle Empfehlung bezüglich des Einsatzes in den folgenden hygienischen Bereichen gemäß EU GMP Annex 1 festgestellt werden:

Eignung

bis GMP-Klasse C

Die Bewertung gilt jedoch nur für das Betriebsmittel im Ruhezustand und bedarf nach Einbau einer Gesamtbetrachtung in der Fertigungsumgebung.

AK 2507-1654
Report No. Erstausstellung

Stuttgart, 6. Februar 2026
Ort, Datum Erstausstellung

--
Report No. Aktualisierung

--
Ort, Datum Aktualisierung

i. A.
Dr.-Ing. Frank Bürger,
Geschäftsbereichsleiter Prüfungen und Zertifizierungen



Fraunhofer
IPA